

VÍZIKÖZMŰ ÜZEMELTETŐI NYILATKOZAT

Tárgy: H-6440 Jánoshalma, 0209 hrsz. és 0433 hrsz. útépítésének közműegyeztetése.

Készült: 2026. február 26-án a Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. - Kiskunhalasi Üzemmnökség hivatalos helyiségében.

Kérelmező: EZS Utasmérnök Bt.
H-2613 Rád, Géza fejedelem u. 23.

Közmű Üzemeltető Nyilatkozata:

A kérelmező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos térképet (tervszám: EZS/50/2024.; EZS/51/2024.) és kérte Vállalkozásunk képviselőjét, hogy a tervezéshez szükséges adatokat, előírásokat adja meg.

A kivitelezési munkák megkezdéséhez kizárólag szakközeg jelenléte mellett járulunk hozzá. A kivitelezéshez szükséges szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 14 nappal Társaságunknál meg kell rendelni.

Az új burkolattal érintett ivóvíz- és szennyvíz aknák fedlapjainak szintjének kialakítását KASI Europa 9 önszintező vagy KASI KDLO5 típusú súlyzárású aknafedlap beépítésével kell elvégezni.

A víziközművek 2 m-es körzetében kizárólag kézi földmunkavégzést engedélyezünk.

A kivitelezést úgy kell elvégezni, hogy a gerinc- és bekötővezeték felett min. 1 m vastag földtakarás legyen.

Az egyeztetett tervben lévő nyomvonalától eltérő, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Az építés során a talajmozgásból eredő meghibásodások költségét cégünk továbbhárítja a kivitelező felé. Az út felújítását követően, amennyiben az érintett vezetéken meghibásodás történik, cégünk az új burkolatot felbontja és a felbontott részen (ablak, vagy sávszerű területen) a helyreállítást elvégzi.

Cégünk nem felel a felújítást követő meghibásodásoknál a meghibásodási helytől távol eső repedésekért, süllyedésekért.

Nyilvántartásunk alapján a tervezett tárgyi építmény, létesítmény a Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. – Kiskunhalasi Üzemmnökség által üzemeltetett víziközművet, illetve annak biztonsági övezetét

ÉRINTI

NEM ÉRINTI.

Érintés módja:

		Keresztez	Párhuzamosan halad	Nem érint
Ivóvíz	gerinc		X	
	bekötő			X
Szennyvíz	gerinc			X
	bekötő			X
Csapadék csatorna				X

Érintés esetén az alábbi előírások érvényesek:

Az MSZ 7487/2. „közmű- és vezetékek elrendezése közterületen” ajánlásainak betartása kötelező!

A kivitelezési munkák megkezdése előtt szakközeg kirendelése érdekében keresse meg műszaki ügyfélszolgálatunkat.

Bővebb felvilágosítás a 20/9-421-622-es telefonszámon kérhető a műszaki ügyfélszolgálaton. Szakközeg megrendelése a 77/421-030-as fax számon, vagy a gorjanac.greta@kiskunviz.hu e-mail címen adható le.

A keresztezés helyén a kivitelezés során kézi földmunkavégzés, és a védőtávolságok betartása indokolt. A keresztezéseknél a keresztezett víziközmű előtt és után 1-1 méter hosszon túlnyúló védőcső alkalmazását írjuk elő. A párhuzamos érintés esetén a közművezetékünket 1 méternél jobban megközelítő idegen létesítményt a teljes szakaszon védőcsőbe kell helyezni.

Ellenkező esetben a későbbi hibalehárítás, vagy karbantartás során történt sérülésekből keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. A teljes nyomvonalon a kábel felett felírással ellátott jelző fóliát kell elhelyezni.

A víziközmű keresztezést a kivitelezés megkezdése előtt helyszíni feltárással fel kell kutatni.



A Nemzeti Vízművek
Csoport tagja

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.

H-6400 Kiskunhalas, Körösi út 5.

Tel.: 06-20/9421-622
Fax: 06-77/421-030
Web: www.kiskunviz.hu
E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu



Cégsz.: 03-09-126654
Adósz.: 24688886-2-03
Banksz.: 11732064-20050461


Kérjük a nyilatkozatban foglaltak figyelembe vételét.

Engedélyünket a tervben a műszaki leírás mellékleteként kell szerepeltetni.

Nyilatkozatunk érvényessége a kiadástól számított 1 év.

Kiskunhalas, 2026. február 26.

Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft.
6400 Kiskunhalas, Körösi út 5.
Adószám: 24688886-2-03
9B.:10102543-08588112-00000007
OTP: 11732064-20050461


/: Górhánac Gréta :/
közműnyilvántartó